

Gmina Stężyca Wójt Gminy Stężyca

STĘŻYCA



Bip.gminastezyca.pl

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

telefon 58 882 89 40
telefax 58 882 89 99

Dotyczy: **Przebudowa dróg na terenie gminy Stężyca**
Znak sprawy: WG.271.3.2019.WC

Osoba do kontaktu
Weronika Ciachowska

Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ

Bezpośredni nr telefonu
58 882 89 64

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z zm.) Gmina Stężyca udziela następujących wyjaśnień treści SIWZ:

eMail
stezyca@gminastezyca.pl

Internet
www.gminastezyca.pl

Pytania:

Godziny otwarcia Urzędu
Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast mieszanki SMA Jena mieszanki o parametrach równoważnych?
2. Prosimy o wyjaśnienie czy rozliczenie finansowe następuje jednorazowo po zakończeniu każdego z poszczególnych zadań czy jednorazowo po wykonaniu wszystkich zadań objętych umową?
3. Punkt 4 opisu przedmiotu zamówienia mówi o zagospodarowaniu urobku w miejscu prowadzenia robót, natomiast pkt.12 o odwiezieniu i zagospodarowaniu w zakresie własnym Wykonawcy. Prosimy o informację, czy dopuszcza się obie formy zagospodarowania : w miejscu prowadzonych prac, o ile będzie możliwość oraz zagospodarowanie poza terenem budowy pozostałego urobku?
4. W związku z faktem, iż zgodnie z Art. 29 Pzp Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, Wykonawca zwraca się z prośbą o precyzyjne określenie:
 - a) lokalizacji ułożenia krawężnika drogowego,
 - b) lokalizacji wykonania nawierzchni z SMA 16 Jena.Zamawiający nie wskazał, jakiego obszaru mają dotyczyć wskazane prace, przez co przedmiot zamówienia został opisany w sposób niejednoznaczny, a każdy z Wykonawców może przyjmować inne i wyłącznie hipotetyczne dane.
5. Prosimy o informację na jakiej podstawie Zamawiający zamierza rozliczać wykonywanie robót dodatkowych nie ujętych w przedmiarze, a koniecznych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia?
6. Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający zamierza

Data 31.01.2019
Nr pisma
WG.271.3.2019.WC

Konta bankowe

Bank Spółdzielczy w Kościerzynie

Nr konta:

19832800072001000839570001

Nr konta (przelew za gospodarowanie odpadami):

05832800072002000839570009


- przekazywać poszczególne roboty do realizacji? Czy Wykonawca w cenie jednostkowej powinien uwzględnić 1 mobilizację?
7. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie terminu zakończenia realizacji robót. Czy jest to 30 września 2019 (termin wykazany we wzorze umowy) czy 30.08.2019 (termin wykazany w SIWZ).
 8. W ST D.04.01.01 podana jest szczegółowo kontrola jakości robót korytowania, profilowania i zagęszczania podłoża. Podane odchyłki mają być sprawdzane z projektem, w związku z tym prosimy o dołączenie projektu do dokumentacji.
 9. Czy w zakresie zamówienia jest budowa nowych odcinków dróg na drogach gruntowych?
 10. Prosimy o informację kto będzie ponosił dodatkowe koszty za wzmocnienie podłoża w przypadku braku możliwości doprowadzenia podłoża do $I_s = 1,00$?
 11. Czy Zamawiający posiada wymagane prawem odpowiednie decyzje administracyjne ważne przez cały okres trwania budowy?
 12. Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
 13. Zwracamy się o potwierdzenie, że w przypadku konieczności dokonania przebudowy lub naprawy niezainwentaryzowanej lub błędnie zainwentaryzowanej instalacji podziemnej, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedzi:

1. Tak, na zasadach określonych w ustawie Pzp tj. Wykonawca ma obowiązek wykazać, że rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2. Jednorazowo, czyli jeden raz, po wykonaniu całości zakresu zamówienia.
3. W przypadku korytowania należy zagospodarować urobek w miejscu prowadzenia robót. Pozostałe odpady należy zagospodarować i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, planowane miejsca robót to: Gołubie, Zgorzałe, Żuromino, Niesiołowice, Stare Czaple, Szymbark, Pierszczewo. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji z uwagi na możliwości zmian potrzeb Zamawiającego. Planowany zakres zostanie podzielony na maksymalnie 15 odcinków o powierzchni: od 200 m² do 2800 m².
5. Jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa powyżej, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa pomorskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.
6. Zamawiający po podpisaniu umowy uzgodni z Wykonawcą harmonogram wykonania robót.

7. Termin realizacji: do 30 września 2019 r.
8. Zakres robót nie wymaga sporządzenia projektów budowlanych.
9. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni na drogach gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym oraz na nawierzchni bitumicznej wymagającej uzupełnienia ubytków.
10. W zależności od przyczyny. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych Wykonawca sporządza i przedstawia Zamawiającemu protokół konieczności. Protokół konieczności powinien określać zakres rzeczowo-finansowy wraz z uzasadnieniem.
11. Uzyskanie wymaganych decyzji jest obowiązkiem Zamawiającego i zostaną one przekazane Wykonawcy najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy.
12. Tak, potwierdzamy.
13. Wykonanie przebudowy niezainwentaryzowanej lub błędnie zainwentaryzowanych sieci nie obciążają Wykonawcy.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.



WÓJT
Tomasz Brzoskowski

